

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Warunki ogólne:

- ❑ gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego
- ❑ dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy
- ❑ dostawa na adres Zamawiającego
- ❑ deklaracja zgodności z CE
- ❑ sprzęt oferowany musi się znajdować w aktualnej dystrybucji
- ❑ licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie muszą obowiązywać na najnowszą dostępną wersję tego oprogramowania w dniu złożenia oferty
- ❑ wszelkie licencje na oprogramowanie mogą być oferowane ze zniżką edukacyjną, jeśli taka przysługuje według producenta dla placówki naukowej PAN

Szczegółowe warunki dostawy i płatności zawiera wzór umowy na dostawę sprzętu klimatyzacyjnego (Załącznik D)

### 1. Specyfikacja urządzenia „Klimatyzacja” – (Typ 1) [1 szt.]:

Klimatyzator:	Klimatyzator powinien być kompatybilny z istniejącymi już jednostkami klimatyzacyjnymi, pracującymi w tym samym pomieszczeniu tj: Toshiba 12,5 kW, RAV-SM1402BT-E/RAV-SM1403AT-E Carrier 12,5 kW, 40XPD125/38XPS125H Skraplacz (jednostka zewnętrzna) kompaktowa, jedno – wentylatorowa
Jednostka zewnętrzna	Moc chłodnicza znamionowa: min. 12 kW Zakres temperatur zewnętrznych dla pracy w trybie chłodzenia: przynajmniej od -15 do +43 °C Maksymalna długość rurociągów chłodniczych: min. 30m Dopuszczalna różnica poziomów między jednostkami: min. 10m Długość rurociągu bez doładowania: min. 30m
Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza: min. 12kW Zakres regulacji wydajności (chłodzenie): przynajmniej 3,0-13 kW Pobór mocy elektr. w trybie chłodzenia: maksymalnie 4,8 kW Wydajność powietrza: minimum 1800 m3/h
Gwarancja/rękojmia:	Producenta na 2 lata